

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELEKTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ELEKTROTEHNIŠKÝ ZKUSITATELŠKÝ ÚSTAV - ČESKÁ REPUBLIKA

Pod laem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

Č.: 1010487

Výrobek: Oddělovací tlumivka

Typ: LC 63

Jmenovité hodnoty:  $U_n=500$  V, 50-60 Hz,  $I_n=63$  A

Objednavatel: OBO Bettermann Praha s.r.o.  
Modletice 81, P. O. Box 96, 251 01 Říčany u Prahy, Česká republika

Výrobce: OBO Bettermann GmbH + Co, Hängser Ring 52, D 58710 Německo

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 1.100829-00 ze dne: 02.03.2001

Číslo zakázky: 1.100829-00/00

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:  
ČSN EN 60947-1:00 čl.5.2,5.3,7.1.1, 7.1.7, 7.1.7.1, 7.1.7.2,  
7.2.2,7.2.3,7.2.3.1,7.2.3.2,7.2.3.3,7.2.3.4,8.2.4.2,8.2.4.4.  
ČSN EN 345615:85+a:86+a2:95+a3:97+a4:98 zk 511, 512

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 168/97, 178/97 ve znění 81/99 Sb. a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona 71/00 Sb.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.03.2004

15.03.2001

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna  
Vedoucí odboru certifikace



razítko